



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. (54) 4116833
fax (54) 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-3-5-13/19

Włocławek, 09.12.2019 r.

L.dz. 7891

DECYZJA NR 521/19

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 1 i 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10; § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 4, 5, 8 i 9; § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 03.12.2019 r. z wodociągu Chocień-Śmiłowice (nr WC10870, WC10871, WC10872, WC10874, WC10875 i WC10876) przekazanymi przez Gminę Chocień ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Chocień Śmiłowice – ujęcie w Choceniu
i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem
Gminie Chocień ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Chocień-Śmiłowice ujęcie Chocień do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu Chocień-Śmiłowice ujęcie w Choceniu o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Wójta Gminy Chocień.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z ww. wodociągu, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów, tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Z wody z wodociągu Chocień-Śmiłowice ujęcie w Choceniu korzysta ok. 3808 osób, mieszkańców 16 miejscowości na terenie gminy Chocień: Janowo, Jarantowice, Krukowo, Lutobórz, Ługowiska, Niemojewo, Siewiersk, Szczutkowo, Szczytno, Zapust, Ząbin, Bodzanowo, Bodzanówek, Borzymie, Borzymowice i Chocień.

UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Chocień, pobrano do badań laboratoryjnych 6 próbek wody z wodociągu Chocień-Śmiłowice. Próbkę wody pobrano w punktach zgodności, tj. na stacji uzdatniania wody w Choceniu (woda surowa i uzdatniona), w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień OAZA, w Zespole Szkół przy ul. Sikorskiego 12 w Choceniu, w Przychodni Lekarskiej PRO-MED przy ul. Piastowskiej 1/3 w Choceniu oraz w Gospodarstwie Rodzinnym GARSAD w Krukowie.

W próbce wody uzdatnionej pobranej na stacji uzdatniania wody w Choceniu stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, w liczbie powyżej 300 jtk w 1 ml przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. Potwierdza to sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody nr WC10872.

Podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w liczbie powyżej 300 jtk w 1 ml wody stwierdzono również we wszystkich próbkach wody pobranej w punktach zgodności na sieci wodociągowej przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Potwierdzają to sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody nr WC10870, WC10874, WC10875 i WC10876.

We wszystkich ww. próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli*, bakterii grupy coli, ani enterokoków. W próbce wody surowej pobranej na stacji uzdatniania wody w Choceniu nie stwierdzono podwyższonej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Jakość wody z wodociągu Chocień-Śmiłowice ujęcie w Choceniu nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych opisanych w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzona niezgodność jest nieistotna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem stwierdził, że woda z wodociągu Chocień-Śmiłowice ujęcie w Choceniu jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Stwierdzenie podwyższonej wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie sugeruje wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie oraz może świadczyć o istnieniu warunków umożliwiających rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 09.12.2019 r. wydał komunikat wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z wody z wodociągu Chocień-Śmiłowice ujęcie w Choceniu, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ok. 3808 osób, mieszkańców 16 miejscowości: Janowo, Jarantowice, Krukowo, Lutobórz, Ługowiska, Niemojewo, Siewiersk, Szczutkowo, Szczytno, Zapust, Ząbin, Bodzanowo, Bodzanówek, Borzymie, Borzymowice i Chocień.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń, po uprzednim

przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Komunikat został przesłany Wójtowi Gminy Chocień w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z ww. wodociągu.

Ponadto zarządzający wodociągiem ma obowiązek przedstawić PPIS we Włocławku plan działań naprawczych, mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, wraz z terminem ich realizacji.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy :
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Włocławku
ZASTĘPCA

Zofia Ziółkowska

Otrzymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. Wójt Gminy Chocień
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień
na adres: gmina.chocen@pl; d
awid.dalman@chocen.pl
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz
na adres: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
3. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek
na adres: wloclawek.piw@wp.pl
5. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku
na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl
6. N.HŻ-HD wm.
7. aa
AL.